

**Информация о результатах проверок в муниципальном унитарном
предприятии г. Новосибирска
«Новосибирская энергосетевая компания»**

№ п/п	Наименование контрольного органа, дата проверки	Предмет проверки	Результаты проверки
1.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Сибирское управление с 20.04.18г. по 22.05.2018г	Проверка соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами, законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и соблюдения требований безопасности при эксплуатации энергоустановок.	Согласно акту проверки №31-0198/А-ТСЭ-20 от 22.05.2018г. Выявлен 101 пункт нарушений требований, установленных муниципальными правовыми нормативными актами, в ходе проверки устранено 75 пунктов. Согласно Предписанию №31-0198/П-ТСЭ-20 установлены сроки устранения 26 пунктов нарушений.